



МЧС РОССИИ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
 ФЕДЕРАЦИИ
 ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
 ЛИКВИДАЦИИ
 ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
 Мелеузовский межрайонный отдел надзорной
 деятельности и профилактической работы

Директору
 МОБУ Гимназия № 1
 Муниципального района Республики
 Башкортостан
 А.Л. Шадрину

УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Правды 15, г. Мелеуз, 453850
 Телефон, факс (347) 643-12-61
 E-mail: ogpn-meleuz@mail.ru
 Единый телефон доверия (347) 233-99-99

«04» мая 2017 г. № 421 -2-12-28

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«04» мая 2017 г.

г. Мелеуз
 (город, село, район)

Я государственный инспектор Мелеузовского, Кугарчинского и Зианчуринского районов РБ по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Дегтярева Елена Сергеевна
 (указывается должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 18 по делу об административном правонарушении от «04» мая 2017 г. и материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности в отношении директора МОБУ Гимназия № 1 муниципального района Мелеузовский район РБ А.Л. Шадрина,

У С Т А Н О В И Л:

«04» мая 2017 года по результатам плановой выездной проверки объекта защиты - здания общеобразовательного учреждения - муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Гимназия № 1 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу: РБ, г. Мелеуз, ул. Шлычкова, д. 29, являясь ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности и руководителем учреждения, нарушила требования пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1.	Дверь помещения архива выполнены не противопожарной (двери подлежат обязательному подтверждению соответствия требований пожарной безопасности).	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.4 ст. 88 п.1,2,3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14*, табл.2*, п. 1.82*, п. 7.4;
2.	На двери помещения архива нет обозначения категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класс зоны в соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Правила противопожарного Режима п.20 Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

3.	В помещении библиотеки пол покрыт материалом с неизвестным показателем по пожарной и взрывопожарной опасности (линолеум)	<p>ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. Ст. 134</p> <p>п. 14. В читальных залах не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3.</p> <p>п. 15. В помещениях книгохранилищ и архивов, а также в помещениях, в которых содержатся служебные каталоги и описи, отделку стен и потолков следует предусматривать из материалов класса КМ0 и (или) КМ1.</p>
4.	В подвале здания не проведена работа по заделке образовавшихся отверстий в местах пересечения технологических конструкций.	<p>Правила противопожарного режима в РФ п.22 - руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</p>
5.	Дверь помещения подвала выполнена не противопожарной (двери подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности).	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ч.4 ст. 88 п.1,2,3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 5.14*, табл.2*, п. 1.82*, п. 7.4;</p>
6.	Ширина провета между маршами лестниц менее 0,7 м.	<p>СНиП 21-01-97* п. 6.35</p> <p>Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны иметь световые проемы площадью не менее $1,2 \text{ м}^2$ в наружных стенах на каждом этаже.</p> <p>Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: классов Ф2, Ф3 и Ф4 - типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре; класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания - типа Н3 с подпором воздуха при пожаре.</p> <p>Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м^2 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м^2.</p>
7.	Предел огнестойкости противопожарной преграды (стены) в помещении подвала не соответствует требованиям (установлена стена, ДВП).	<p>Правила противопожарного Режима п.33 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>
8.	В помещении подвала электрические кабели проложены открыто.	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ ст. 82. п.8 - кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.</p>

В соответствии с ч. 1 статьи 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, лица, уполномоченные

владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

По результатам рассмотрения административного дела установлены причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, выразившиеся в виде действий или бездействия по несоблюдению требований пожарной безопасности.


На основании выше изложенного,

О Б Я З Ы В А Ю:

Принять меры по устранению выявленных нарушений. На основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ рассмотреть данное представление и в течение 1 (одного) месяца со дня его получения сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление (до 04.06.2017 г.).

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст. 19.6 КоАП РФ непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.


В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



(подпись лица, вынесшего представление)

Дегтярева Е.С.
(Ф.И.О. должностного лица)

Представление получил(а) _____



(подпись, Ф.И.О.)

«04» 05 2017 г.